

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água entregue em "alta", através de análises periódicas no ponto de entrega, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º Trimestre de 2018
1 de Abril
30 de Junho

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli) (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,7	0,8	---	---	2	2	100%
Alumínio (ug/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH4)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/mL)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/mL)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (uS/cm a 25 °C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	>=6.5 e 9<=	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (ug/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (ug/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO3)	50	1,4	6,3	0	100%	2	2	100%
Nitritos(mg/L NO2)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade(mg/L O2)	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C(Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C(Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação(UNT)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio(ug/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio(ug/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno(ug/L)	1	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno(ug/L)	0,01	---	---	---	---	---	---	---
Boro(mg/L B)	1	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos(ug/L BrO3)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio(ug/L Cd)	5	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio(mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo(ug/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos(ug/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre(mg/L Cu)	2	---	---	---	---	---	---	---
Crómio(ug/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano(ug/L)	3	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total(mg/L Ca CO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos(Número/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos(mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio(mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio(ug/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel(ug/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio(ug/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos(mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio(mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos(mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(ug/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos(ug/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi) perileno(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total(ug/L)	80	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(ug/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	1	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/l)	1	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa (mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Sustentabilidade Empresarial: (Olga Martins)

Olga Martins

Data da publicação: 02-08-2018