

Parâmetros Conservativos 1º Trimestre de 2021
D.L 306/2007 ,27 Agosto alterado pelo D.L 152/2017, 07 dezembro

Município de
Viana do Alentejo

Ponto de Entrega: Viana do Alentejo

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Aladioro	<0.03	µg/l Sb	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Antimónio	<2.0	µg/l As	5 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Arsénio	<3.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Atrazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Bentazona	<0.03	mg/l B	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Benzeno	<0.30	µg/l BrO3	1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Boro total	<0.030	µg/l Cd	1 mg/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Bromatos	<5	µg/l Cn	10 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Cádmio total	<1.5	mg/l Cl	5 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Cianetos	<5.00	µg/l	50 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Cloretos	44	µg/l	250 mg/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Clorpirifos	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Clortolurão	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Desetilatrazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Desetilsimazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Desetiltbutilazina	<0.03	mSv/ano	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Dimetoato	<0.03	mg/l F	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Diurão	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Dose indicativa total	<0.10	µg/l	> 0,10 mSv/ano	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Fluoretos	<0.20	µg/l	1,5 mg/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Isoproturão	<0.03	µg/l Hg	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Linurão	<0.03	mg/l NO3	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Mercúrio	<0.200	µg/l	1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Nitratos	7	µg/l Se	50 mg/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Ornetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Pesticidas - total	<0.03	mg/l Na	0,5 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Selénio	<2.00	mg/l SO4	10 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Simazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Sódio	25	µg/l	200 mg/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Sulfatos	29	µg/l	250 mg/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Tetracloreteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Tetracloreteno tricloreteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Viana do Alentejo	PE_Viana do Alentejo	Saída do Reservatório de Aguiar	12/03/2021	CIC	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1



Simone Pio
Vice-Presidente